

ZAŁĄCZNIK NR 1

		KARTA OGLEDZIN STACJI transformatorowej SN - wewnętrznej		Nr.eksploatacyjny .....			
Skala ocen		Termin napraw		Nazwa stacji .....			
4-stan	nie wymaga naprawy	Rodzaj właściwe podkreślić	1/ wkomponowana wolnostojąca				
3-stan	wym. naprawy w czasie przeglądu lub remontu		2/ wieżowa miejska				
2-stan zły	wym. naprawy w 6 miesięcy		3/murowana				
1-stan b. zły	wym. natychmiast. napr.		4/ blaszana				
Zabieg		Ogledziny		Naprawy			
Data							
Nazwisko wykonującego							
Przedmiot kontroli		Ocena	Uwagi	Wykonane prace	Wykonane prace		
BUDYNEK	1	Fundament					
	2	Budynek(konstrukcje)					
	3	Tynki wew./zew.					
	4	Wentylacja					
	5	Drzwi					
	6	Zamki					
	7	Okna					
	8	Dach					
	9	Barierki, siatki, osłony					
	11	Oświetlenie					
	12	Czystość					
	13	Wilgoć					
	14	Tabliczki ostrzeg. i inf.					
	15	Instalacja					
	16	Otoczenie					
	TRANSFORMATOR	17	Poziom i barwa oleju				
18		Wyciek oleju					
19		Izolatory					
20		Zaciski					
21		Dźwięk					
22		Uziemienie					
URZADZENIA SN	23	Konstrukcja					
	24	Rozłączniki					
	25	Odiłączniki					
	26	Napędy łączników					
	27	Ograniczniki przep.					
	28	Płyty przepustowe					
	29	Izolatory przepust. wsporcze					
	30	Podstawy bezp. i wkł. bez.					
	31	Ciągi szyn i poł. kablow.					
	32	Kable zasil. i głowice					
	33	Uziemienie					
	34	Opis pól					

*Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN*

Przedmiot kontroli		Ocena	Uwagi	Wykonane prace	Wykonane prace
URZĄDZENIA nN	35	Konstrukcja			
	36	Łączniki			
	37	Ograniczniki przep.			
	38	Izolatory			
	39	Podstawy bezp.			
	40	Wkładki bezp.			
	41	Szyny, przewody (w tym pion główny) złącza zaciski			
	42	Kable, głowice			
	43	Uziemienie			
	44	Przyrządy pomiarowe			
45	Kondensatory				
46	Opis pól				
Uwagi dodatkowe:					

Obchodowy

Kierownik