

Elbląg, dn. 20-10-2023 r.

L.dz. ZP/2311/48/1938/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/2311/48/1637/2023** na **Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20-10-2023r. Zamawiający, na podstawie rozdziału 8 ust. 3) lit. a), wyjaśnia i zmienia:

I.

1. Pytanie Wykonawcy:

„proszę o wyjaśnienie punktu h załącznika nr 2 OPZ. Prawidłowym czynnikiem powinien być R32 nie R3?”

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na pytania Zamawiający modyfikuje zapisy zawarte w: Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w ust. 4) lit. h), który otrzymuje brzmienie:

h) Do układów dostarczyć czynnik chłodniczy typu R32

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień – Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana z dnia 20-10-2023r.

REKTOR

...dr. inż. Jarosław Niedźwiedź, prof. uczelni
podpis i pieczęć

Załączniki:

Załącznik nr 2 OPZ - zmiana z dn. 20-10-2023 r.

