



Elbląg, dn. 30.10.2025r.

L.dz. SZL/2311/44/1046/2025

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego Nr SZL/2311/44/892/2025 na:
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz dostawa urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy Części II

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.10.2025r. Zamawiający na podstawie rozdziału 9 ust. 3) lit. a wyjaśnia treść zapytania ofertowego:

1. Pytanie Wykonawcy

Proszę o doprecyzowanie co oznacza moduł: moduł sterowania SM-G973F 128, czy wystarczy klimatyzator z funkcją wifi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wykreśla obowiązkowy moduł SM-G973F

2. Pytanie Wykonawcy

Proszę o informacje czy zależy Państwu na chłodzeniu do -20 c czy również na grzaniu do -20?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że klimatyzator ma być zastosowany do pracy całorocznej. Musi mieć zdolność ogrzewania pomieszczenia przy temp. Zewnętrznej - 20 stopni. W związku z tym wymóg zostaje doprecyzowany.

Załącznik:


Załącznik nr 3 OPZ-zmiana z dnia 30.10.2025

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna- zmiana z dnia 30.10.2025

REKTOR

dr inż. Jarosław Niedziadło, prof., uczeń.....
podpis i pieczęć

KOORDYNATOR
Sekcji Zamówień i Logistyki


mgr Piotr Żak