

Elbląg, dn. 11.05.2026r.

L.dz. SZL/253/23/2026

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego nr SZL/253/23/2026 na: Wykonanie okresowych półrocznych i rocznych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów będących w zasobach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy Części III - Przeglądy okresowe branży elektrycznej

W odpowiedzi na pytania złożone do w/w postępowania w dniach 07, 08 i 11.05.2026r, Zamawiający na podstawie ust. 9 pkt. 3) lit. a) i c) Zapytania ofertowego wyjaśnia i zmienia OPZ :

Pytanie nr 1

Co wchodzi w skład 1 rocznych i pół rocznych przeglądów elektrycznych i ich ilości w budynkach Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Ile jest punktów pomiarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do postępowania Załącznik Nr 4 - punkty pomiarów okresowych

Pytanie nr 2

Wg OPZ zakres pomiarów obejmuje pomiar rezystancji izolacji obwodów oraz pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych jako ochrona przeciwporażeniowa. Czy w zakres wchodzi jeszcze pomiar pętli zwarcia wszystkich gniazd czy tylko w pomieszczeniach mokrych?

Odpowiedź:

Pomiary dotyczą wszystkich gniazd.

Pytanie nr 3

Ile jest pomieszczeń mokrych we wszystkich placówkach?

Odpowiedź:

Pomieszczeń mokrych w Uczelni jest około 245 w tym kuchnie, łazienki, pom: socjalne i porządkowe, laboratoria itp

Pytanie nr 4

Czy dysponują Państwo informacją ile jest punktów pomiarowych (ilość obwodów do pomiaru dla poszczególnych placówek)?

Odpowiedź:

Ilości punktów zostały wykazane w Załączniku Nr 4 - punkty pomiarów okresowych

Pytanie nr 5

Uprzejmie proszę o udostępnienie poprzednich protokołów pomiarowych z przeglądu w celu ustalenia ilości obwodów oraz ilości rozdzielnic.

Odpowiedź:

Protokoły pomiarowe zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 6

Czy w domu studenckich każdy pokój mieszkalny posiada własną podrozdzielnię z wyłącznikiem RCD zabezpieczająca dany pokój? I dodatkowo czy posiada własną łazienkę jako pomieszczenie mokre?

Odpowiedź:

Tak pokoje posiadają własne łazienki. Rozdzielnie nie występują w pokojach, lecz znajdują się na ciągach komunikacyjnych na poziomie każdej z kondygnacji budynku.

Pytanie nr 7

Czy termin wykonania wszystkich pomiarów do dnia 31.05.2026 jest poprawnie zapisany w OPZ ponieważ półroczne (2 szt) są do listopada a roczne (6 szt) do maja- czy nie powinno to być na odwrót?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza terminy zapisane w Zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 8

Mam wątpliwości co do przeglądu stacji transformatorowej gdyż należy to do obowiązków dostawcy energii. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Opisu przedmiotu zamówienia stację transformatorową z zakresu przeglądów branży elektrycznej. Przeglądy trafostacji wykonuje odrębny podmiot na zlecenie Uczelni.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 OPZ - zmiana z dn. 11.05.2026 r.
2. Załącznik Nr 4 - punkty pomiarów okresowych

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni- Rektor ANS w Elblągu